



ที่ กพผ. 9B2202 / 12438

- 7 ก.พ. 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์
อุดรธานี 2 - พังโคน (ช่วงจุดเชื่อมอุดรธานี 3 - พังโคน) พร้อมแผนผัง จำนวน 1 ชุด (รวม 4 แผ่น)

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กพผ.) ในฐานะผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุง
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (สายส่งไฟฟ้า) 115 กิโลโวลต์ อุดรธานี 2 - พังโคน (ช่วงจุดเชื่อมอุดรธานี 3 - พังโคน)
ระยะทางประมาณ 90.5 กิโลเมตร เพื่อรองรับการก่อสร้างเสาสายส่งไฟฟ้าชั่วคราวและการก่อสร้างระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อุดรธานี 3 - พังโคน โดยจะดำเนินการภายในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า (เขตเดินสายไฟฟ้า)
ที่มีอยู่เดิม เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

เนื่องจากการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าในบริเวณช่วงดังกล่าวข้างต้น กพผ. ต้องเข้าดำเนินการ
ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าที่พาดผ่านท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กพผ. จึงออกประกาศเรื่อง
การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ อุดรธานี 2 - พังโคน (ช่วงจุดเชื่อมอุดรธานี 3 - พังโคน)
เพื่อประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่มีทรัพย์สินอยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า
ดังกล่าว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ สุภาคย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดิน

ทำการแทน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กองจัดหาที่ดิน

โทร. 0 2436 0613

โทรสาร. 0 2436 0691



ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่อง การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ อุดรธานี 2 - พังโคน
(ช่วงจุดเชื่อมอุดรธานี 3 - พังโคน)

ตามที่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ อุดรธานี 2 - พังโคน จากสถานีไฟฟ้าย่อยอุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยพังโคน จังหวัดสกลนคร โดย กฟผ. ได้กำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้าไว้มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 12 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 24 เมตร) ทั้งนี้ กฟผ. ได้ประกาศยืนยันเขตเดินสายไฟฟ้างวดกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163 ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 นั้น

บัดนี้ กฟผ. ในฐานะผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า (สายส่งไฟฟ้า) 115 กิโลโวลต์ อุดรธานี 2 - พังโคน (ช่วงจุดเชื่อมอุดรธานี 3 - พังโคน) เพื่อรองรับการก่อสร้างเสาสายส่งไฟฟ้าชั่วคราวและการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อุดรธานี 3 - พังโคน โดยจะรื้อเสาสายส่งไฟฟ้าเดิมออกและก่อสร้างใหม่ ภายในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า (เขตเดินสายไฟฟ้า) ที่มีอยู่เดิม ระยะทางประมาณ 90.5 กิโลเมตร ซึ่งพาดผ่านท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเรียกสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ อุดรธานี 2 - พังโคน (ช่วงจุดเชื่อมอุดรธานี 3 - พังโคน) เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อุดรธานี 3 - พังโคน โดย กฟผ. จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น เพื่อรับทราบกำหนดวันเวลาที่เข้าดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้างวดกล่าวต่อไป

ดังนั้น กฟผ. จึงประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่มีทรัพย์สินอยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน ดังปรากฏตามแผนผังแสดงรายละเอียดแบบเลขที่ 1 - U - UD2 - PHK - L - 02 - 03 - 55 - 1/3 ถึง 1 - U - UD2 - PHK - L - 02 - 03 - 55 - 3/3 จำนวน 3 แผ่น ที่แนบท้ายประกาศนี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2436 8425 หมายเลขโทรสาร 0 2436 8434

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายวิชัย สิมะธัมมันธ์)

รองผู้อำนวยการพัฒนาระบบส่ง

ทำการแทน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย